

省委机要局
收电M0421号
2020年2月12日

中央和国家机关发电

发电单位 国家卫生健康委员会

国家卫生健康委员会
机要室
签批盖章 发电专用章

等级 特提 · 明电 国卫明电〔2020〕110号

中机发 2570 号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制（领导小组、指挥部）：

现将《关于印发新冠肺炎疫情流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南的通知》（肺炎机制综发〔2020〕50号）印发你们，请遵照执行。

国务院应对新型冠状病毒肺炎
疫情联防联控机制
(代章)

2020年2月12日

(信息公开形式：主动公开)

抄送：各省、自治区、直辖市人民政府、卫生健康委、新疆生产

国务院应对新型冠状病毒肺炎 疫情联防联控机制综合组

肺炎机制综发〔2020〕50号

关于印发新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所 空调通风系统运行管理指南的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团应对新型冠状病毒肺炎
疫情联防联控机制(领导小组、指挥部):

为指导办公场所和公共场所安全合理使用空调通风系统,阻
止疫情蔓延和扩散,现将《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所
空调通风系统运行管理指南》印发给你们,请参照执行。



(信息公开形式:主动公开)

新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所 空调通风系统运行管理指南

一、目的

为保证新冠肺炎流行期间，办公场所和公共场所空调通风系统的安全合理使用，防止因空调通风系统开启而导致新冠肺炎疫情的传播和蔓延，最大限度地保护使用者，特制定本指南。

二、运行要求

(一)当空调通风系统为全空气系统时，应当关闭回风阀，采用全新风方式运行。

(二)当空调通风系统为风机盘管加新风系统时，应当满足下列条件：

1 应当确保新风直接取自室外，禁止从吊顶回风管道和机械排风

内取风；

三、管理要求

(一)新风采气口及其周围环境必须清洁,确保新风不被污染

使用运行与否,均应当保证室内全面通风换气;并且,每天下班后,新风与排风系统应当继续运行1小时,进行全面通风换气,以保证室内空气清新。

选择季铵盐类消毒剂。

2. 当发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时,在疾病预防控制中心的指导下,对空调通风系统进行消毒和清洗处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。

抄送:各省、自治区、直辖市人民政府、卫生健康委,新疆生产建设兵团、卫生健康委,机制各成员单位。

国家卫生健康委办公厅

2020年2月12日印发

校对:冀永才